

Nieborów, dnia 27.03.2020r.

Gmina Nieborów

Aleja Legionów polskich 26

99-416 Nieborów

Uczestnicy postępowania

Znak sprawy: GKI.271.3.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m.: Bełchów i Bobrowniki, gm. Nieborów”

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 526605-N-2020 z dnia 25.03.2020r.

ODPOWIEDZI NR 1

na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m.: Bełchów i Bobrowniki, gm. Nieborów”, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwana ustawą p.z.p., wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Z dokumentacji projektowej wynika, że w obydwu szkołach została dobrana taka sama oczyszczalnia przepustowości 4,5 m³/d.

Biorąc pod uwagę przelicznik 150l/RLM, wynika, że wymagane są oczyszczalnie o wielkości nie mniejszej niż 30 RLM (30RLM*150l/d=4500l/d).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał następującej wielkości oczyszczalni:

1. Przepustowość nie mniejsza niż 4,5m³/d
2. Ilość RLM nie mniejsza niż 30

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1: Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni o przepustowości 4,5m³/d – zgodnie z projektem budowlanym.

Ad. 2: Przyjmując przelicznik zużycia wody na jednego mieszkańca w ilości 150l/M·d – będzie to oczyszczalnia na 30 RLM.

Otrzymują:

1. www.bip.nieborow.pl
2. a/a.

WÓJT
mgr Jarosław Papuga

