

Łowicz dnia 21.09.2016r.

GK 7013.5.2016

Wójt Gminy Nieborów
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów

W odpowiedzi na pismo GKI.7021.19.2016 z dnia 08.08.2016r. (data wpływu 10.08.2016r.) Wójta Gminy Nieborów w sprawie wyrażenia zgody na włączenie kolektora sanitarnego PVCØ200mm do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parma, wyrażam zgodę na podłączenie na następujących warunkach technicznych:

- miejsce włączenia studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 mm na wysokości działki o nr ewid. 84 w miejscowości Parma;

- rodzaj odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarcze;

- jakość odprowadzanych ścieków w n/w wskaźników:

CHZTcr -500mg O₂/l;

BZT -300mg O₂/l;

Zawiesina ogólna -300mg O₂/l;

Azot amonowy – 30 N_{NH4}/l;

Azot ogólny – 50 mg N/l;

Fosfor ogólny -10 mg P/l;

ph - 6,5-9,5 pH;

Fenole lotne - 5 mg/l;


Substancje ropopochodne – 2 mg/l;

Detergenty – 10 mg/l

- opomiarowanie ilości odprowadzanych ścieków wraz możliwością podglądu monitorowego.

Jednocześnie informuję, że ilość odebranych ścieków uzależniona będzie od wolnej przepustowości Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu, do której odprowadzane będą ścieki pochodzące z terenu Gminy Łowicz z miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma.

Za odprowadzanie ścieków Gmina Łowicz pobierać będzie opłatę wg taryf za odprowadzanie ścieków obowiązujących w Gminie Miasto Łowicz oraz opłatę dystrybucyjną za przesył ścieków w urządzeniach stanowiących własność Gminy Łowicz.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Barylski